


## چک لیست



تاریخ تنظیم: 1401/10/03	دسته بندی چک لیست: ایمنی کارگاه	نوع سند: چک لیست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
تعداد صفحات چک لیست: 1	تعداد سوالات چک لیست: 18	شماره چک لیست در پلتفرم: 10007

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا نیازهای اولیه کارکنان در محل کارگاه، تأمین می گردد؟	
2	آیا تابلوهای هشداردهنده و ایمنی در محل های مختلف کارگاه، نصب شده است؟	
3	آیا موضوع حفاظت فردی افراد برای مقابله با خطرات ناشی از کار شامل: کلاه ایمنی، عینک جوشکاری، کفش و بوتین حفاظتی، کمربند ایمنی و سایر وسایل ایمنی، رعایت می شود؟	
4	آیا از افراد مجرب و آموزش دیده جهت بکارگیری ابزار و ماشین آلات و بازدید فنی کلیه قسمت های دستگاه، استفاده می شوند؟	
5	آیا نکات ایمنی جهت جلوگیری از سقوط افراد به کمک محصور شدن مکان های خطرناک از قبیل: پلکان ها، سطوح شیبدار، اطراف سقف ها و دیوارهای باز، رعایت شده است؟	
6	آیا نکات ایمنی جهت جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی از قبیل: استفاده از کابل های مناسب جهت انشعابات برق کارگاهی و اجرای ارت در محل های مورد نیاز، رعایت شده است؟	
7	آیا جعبه کمک های اولیه و کیسول اطفاء حریق متناسب با نوع کار در محل کارگاه نصب شده است؟	
8	آیا سالم بودن تمامی اجزای بالابرها و ظرفیت مجاز آنها (کلیه بالابرها باید به طور مناسب مهار شوند) بررسی شده است؟	
9	آیا از نردبان های ایمن و سالم در کارگاه استفاده می شود؟	
10	آیا نکات ایمنی اجرای داربست شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیه گاه ها و اتصالات رعایت شده است؟	
11	آیا راه پله موقت با عرض حداقل 100 سانتی متر، پهنای کف 25 سانتی متر و ارتفاع 22 سانتی متر، احداث شده است؟	
12	آیا نکات ایمنی در حین تخریب اجزای ساختمان با توجه به مراحل تخریب رعایت می شود؟	
13	آیا نکات ایمنی در هنگام خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح زمین و ... رعایت می شود؟	
14	آیا سازه های فولادی به صورت ایمن اجرا شده است؟	
15	آیا عدم استفاده از زنجیر جهت حمل تیر آهن و سایر اجزای فلزی رعایت می شود؟	
16	آیا نکات ایمنی در انبار کردن مناسب مصالح و جلوگیری از انباشته کردن مصالح قابل اشتعال رعایت شده است؟	
17	آیا از قالب های مناسب استفاده و استحکام آنها جهت جلوگیری از فرو ریختن قالب های بتن ریزی کنترل شده است؟	
18	آیا موارد ایمنی در هنگام حفر چاه رعایت شده است؟	