


چک لیست



نوع سند: چک لیست دانشگاه علوم پزشکی شیراز-اداره سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)	دسته بندی چک لیست: ارزیابی وضعیت ایمنی (وضعیت سیستم های گرمایش و سرمایش)	تاریخ تنظیم: 1401/10/14
شماره چک لیست در پلتفرم: 10027	تعداد سوالات چک لیست: 3	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا سیستم های گرمایش و سرمایش متناسب با شرایط جوی ساختمان وجود دارد؟ (در محیط کاری که در آن کار به صورت نشسته انجام می شود، مانند: ادارات، حداقل دمای مطلوب 16 درجه سانتیگراد می باشد و در صورتیکه کار فیزیکی در محیط کار صورت می پذیرد حداقل دمای مطلوب 13 درجه سانتیگراد است)	
2	آیا محل های نصب رادیاتور و لوله های آب گرم به گونه ای انتخاب شده اند که در اثر تشعشعات حرارتی یا جریان هوای گرم ناشی از آنها موجب ناراحتی برای کارکنان در حین انجام کار نگردد؟	
3	آیا مسیر لوله های حرارتی و برودتی به وسیله عایق های مناسب که در مقابل حرارت و سرما مقاوم باشد عایق بندی شده اند؟	