



چک لیست



نوع سند: چک لیست دانشگاه علوم پزشکی شیراز-اداره سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)	دسته بندی چک لیست: ارزیابی وضعیت ایمنی، موارد اختصاصی ساختمان(ساختمان و انبار آزمایشگاه)	تاریخ تنظیم: 1401/10/14
شماره چک لیست در پلتفرم: 10028	تعداد سوالات چک لیست: 34	تعداد صفحات چک لیست: 2

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا ساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهای مواد شیمیایی از مصالح سوز و مقاوم ساخته شده است؟	
2	آیا انبار آزمایشگاه کمترین درب و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شیشه مات و مقاوم در برابر شکستگی استفاده شده است؟	
3	آیا پنجره ها سالم، بدون ترک خوردگی، شکستگی و زنگ زدگی می باشد؟	
4	آیا پنجره های آزمایشگاه مجهز به حفاظ مناسب برای جلوگیری از نفوذ آب، گرد و غبار و سایر عوامل جوی می باشد؟	
5	آیا قفسه ها، کمدها، تابلوها و قاب ها تا حد امکان به صورت ایمن و استاندارد به دیوارها فیکس و مهار شده اند؟	
6	آیا قفسه بندی و نحوه چیدمان به گونه ای است که فضای مناسب جهت دسترسی آسان و حمل و نقل ایمن فراهم گردد؟	
7	آیا محل نصب شوفاژها و لوله های آب گرم مناسب است؟	
8	آیا ساختمان دارای بیمه حوادث می باشد؟	
9	آیا دسترسی به نواحی پرخطر همچون پشت بام محصور شده است؟	
10	آیا اتاق ها و محل کار آزمایشگاهی، حداقل 3 متر از کف و سقف ارتفاع دارد؟	
11	آیا فضای مفید برای هر نفر حداقل 12 مترمکعب می باشد؟	
12	آیا از نصب تجهیزات و قرار دادن اشیاء و محصولات در فضای آزمایشگاه ممانعت به عمل می آید؟(نباید مزاحمتی برای عبور و مرور یا کار کارکنان ایجاد شود)	
13	آیا در اطراف هر دستگاه فضای کافی برای انجام آزمایش، نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعمیرات منظور شده است؟	
14	آیا کف اتاق ها و قسمت هایی که محل عبور یا حمل و نقل مواد است صاف و هموار بوده و عاری از حفره و سوراخ، برآمدگی ناشی از پوشش بی تناسب مجاری، پیچ و مهره و لوله، دریچه یا برجستگی و هرگونه مانعی که ممکن است موجب گیر کردن و یا لغزیدن اشخاص شود، می باشد؟	
15	آیا کف، دیوار(از کف تا ارتفاع حداقل 160 سانتی متر)، سقف و درب های آزمایشگاه و انبار قابل شستشو بوده و در موارد ریخته شدن مایعات، کف آزمایشگاه دارای شیب کافی می باشد تا مواد به طرف مجاری فاضلاب هدایت گردد؟	
16	آیا سطوح میز کار آزمایشگاهی قابل شستشو، یکپارچه و مقاوم به مواد شیمیایی و حرارت می باشد؟	
17	آیا جنس لوله های فاضلاب آزمایشگاهی از نوع مقاوم در برابر اسیدها و بازها می باشد؟	
18	آیا برای هر اتاق دو درب خروجی تعبیه و درب ها به طرف بیرون اتاق باز و به طور اتوماتیک بسته می شوند؟(درب ها بدون منفذ باشند و در هنگام کار کارکنان قفل نگردند)	
19	آیا آزمایشگاه و انبار مجهز به تجهیزات تهویه عمومی و در صورت لزوم تهویه موضعی ضد جرقه می باشد؟	
20	آیا تهویه محل کار در هر حالت طوری است که کارکنان آزمایشگاه همیشه هوای سالم تنفس نمایند و همواره آلاینده های شیمیایی به طور مؤثر به خارج از محیط هدایت شوند؟	
21	آیا دستگاه های شستشوی خودکار اضطراری برای چشم، دست و بدن در دسترس کارکنان قرار دارد؟	
22	آیا یک نقشه یا طرح (FLOOR PLAN) در آزمایشگاه که بطور واضح آشکارکننده موارد " نقشه فیزیکی اتاق ها، راهروها و مسیرهای ورودی و خروجی - ابعاد اتاق - محل ورود و خروجی های اضطراری - محل تجهیزات و لوازم ایمنی و آتش نشانی و	

<b>چک لیست های پلتفرم کارگاه تو</b>		 شرکت ابنیه سازان ستاوند
شماره سند: 1401/01	شماره صفحه: ۲	

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
	جعبه کمک‌های اولیه، تلفن اضطراری و... -محل تهویه، سیستم‌های گرمایش و سرمایشی- محل نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک " باشد نصب شده است؟	
23	آیا در کلیه آزمایشگاه‌ها رختکن و سرویس بهداشتی در محل مناسب وجود دارد؟	
24	آیا محل خوردن و آشامیدن خارج از محیط آزمایشگاه می‌باشد؟	
25	آیا ساختمان آزمایشگاه به صورت مناسب از فضای اداری تفکیک شده است؟	
26	آیا تجهیزات محافظت از تابش اشعه خورشید در قسمت خارجی پنجره‌ها نصب شده است؟	
27	آیا میزهای کار آزمایشگاهی از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شیر خلأ، شیر گاز، شیر هوا، شیر آب (سرد و گرم)، فاضلاب و پریر برق ایمن می‌باشند؟	
28	آیا شستشوی روپوش‌های آزمایشگاهی در محل کار انجام می‌گیرد؟	
29	آیا آزمایشگاه‌های بیولوژیک مجهز به سیستم شستشوی اتوماتیک دست می‌باشد و نزدیک درب خروجی آزمایشگاه تعبیه شده است؟	
30	آیا محل استقرار کارکنان انبار در محلی مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار می‌باشد؟	
31	آیا محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مجزا از سایر آزمایشگاه‌ها بوده و کف و دیوارهای آن قابل شستشو می‌باشد؟	
32	آیا محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی از سیستم تهویه قوی برخوردار می‌باشد؟	
33	آیا محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مجهز به دوش شستشو می‌باشد؟	
34	آیا کارکنان بخش نگهداری حیوانات دارای کفش، دستکش و لباس کار مناسب می‌باشند و به هنگام ورود و خروج کف کفش‌ها ضدعفونی می‌گردد؟	

این چک لیست از مستندات دانشگاه علوم پزشکی شیراز-اداره سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برگرفته شده است. جهت استفاده آنلاین از چک لیست‌ها و ثبت و نگهداری و پردازش یکپارچه نتایج چک لیست‌ها از خدمات پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاه تو به نشانی [www.kargaheto.ir](http://www.kargaheto.ir) استفاده نمایید.