

## چک لیست



نوع سند: چک لیست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز	دسته بندی چک لیست: ایمنی انبار کارگاه	تاریخ تنظیم: 1401/10/14
شماره چک لیست در پلتفرم: 10029	تعداد سوالات چک لیست: 7	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا انبارهای با طول دسترس خروج بیش از 15 متر دارای دو راه خروج دور از هم می باشند؟	
2	آیا تردد در بین قفسه های انبار به سهولت امکان پذیر می باشد؟	
3	آیا مصالح استفاده شده در دیوار، سقف و کف انبار در برابر حریق استقامت دارند؟	
4	آیا انبار دارای تهویه مناسب و متناسب با وسعت بنا و حجم کالاها می باشد؟	
5	آیا در چینش کالاها فاصله ایمن و استاندارد تا دیوارها، سقف و منابع روشنایی یا حرارتی رعایت شده است؟	
6	آیا از لامپ های بدون حرارت و دارای حباب و توری در انبار استفاده شده است؟	
7	آیا انبار مجهز به یکی از سیستم های اعلام یا اطفاء حریق دستی می باشد؟	