


چک لیست



تاریخ تنظیم : 1401/10/14	دسته بندی چک لیست : عمومی کارگاه	نوع سند: چک لیست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز
تعداد صفحات چک لیست: 1	تعداد سوالات چک لیست: 12	شماره چک لیست در پلتفرم: 10037

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا دسترسی، خیابان‌های اطراف جهت ورود خودروهای عملیاتی مناسب می‌باشد؟	
2	آیا درب ورود و خروج اصلی به کارگاه وجود دارد؟ (در صورت لزوم نشانی آنها را قید کنید)	
3	آیا فضا سازی لازم جهت تردد معلولین صورت پذیرفته است؟ (ریمپ ویژه معلولین، بالابر یا آسانسور ویلچربر و ...)	
4	آیا ستون‌های اصلی و فلزی کارگاه با مصالح مقاوم در برابر حرارت عایق بندی شده است؟	
5	آیا در محدوده کارگاه (حداکثر 300 متر) شیر هیدرانت شهری نصب شده است؟	
6	آیا کارگاه در مجاورت پمپ بنزین یا سایر مراکز پرخطر قرار دارد؟	
7	آیا رعایت حریم ایمنی و آتش نشانی (حداقل 5 متر از ساختمان کارگاه تا دیوار دور) صورت گرفته است؟	
8	آیا حریم کارگاه در تمامی مواقع خالی از اجسام مزاحم می‌باشد؟	
9	آیا کارگاه دارای بیمه آتش سوزی می‌باشد؟	
10	آیا اجرای سازه ساختمان به صورت فنی (اسکلت بتونی یا فلزی) می‌باشد؟	
11	آیا سازه ساختمان دارای قدمت بیش از 40 سال می‌باشد؟ (تاریخی یا میراثی)	
12	آیا در ساختمان تاکنون آتش سوزی یا حادثه‌ای رخ داده است؟ (در صورت وقوع حادثه علت آن را قید نمایید و نحوه مقابله و کنترل آن را نیز قید نمایید) یک کپی از نقشه کارگاه با جانمایی تمامی دستگاه‌ها و تجهیزات کارگاه از مالک آن تهیه گردد.	