


چک لیست



نوع سند: چک لیست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	دسته بندی چک لیست: چارچوب های درب و پنجره	تاریخ تنظیم: 1401/10/04
شماره چک لیست در پلتفرم: 10073	تعداد سوالات چک لیست: 8	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا کیفیت پروفیل های مصرفی با مشخصات فنی کنترل شده است؟	
2	آیا ساخت صحیح درب و پنجره مطابق با نقشه ها (اجرای برش ها، زهوار، فاصله مناسب بین حفاظ و پنجره و رعایت کوچک بودن سطح شیشه خور) رعایت شده است؟	
3	آیا اجرای ضد زنگ قبل از نصب انجام شده است؟	
4	آیا وضعیت چهارچوب نسبت به دیوار (همباد بودن، عدم پیچیدگی، قرار گرفتن زاویه 90 درجه با دیوارهای 45 درجه کلاس ها و نحوه قرارگیری صحیح بازشوها و کنترل ابعاد کتیبه بالای درب) کنترل شده است؟	
5	آیا کارگزاری صحیح و شاقولی بودن کلاف ها، درب ها و پنجره ها و گیرایی کامل آنها به دیوار بررسی شده است؟	
6	آیا هم ترازای چهارچوب ها و پنجره ها مطابق با کدهای ارتفاعی (در یک خط تراز قرار گرفتن) کنترل شده است؟	
7	آیا دوغاب ریزی مناسب داخل چهارچوب ها و مهار مناسب جهت جلوگیری از انحناء برداشتن آن انجام شده است؟	
8	آیا تمیز کردن کامل چهارچوب ها انجام شده است؟	