

چک لیست



نوع سند: چک لیست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	دسته بندی چک لیست: اندود گچ و خاک	تاریخ تنظیم: 1401/10/04
شماره چک لیست در پلتفرم: 10074	تعداد سوالات چک لیست: 18	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا درجه حرارت محیط به منظور جلوگیری از یخ زدگی کنترل شده است؟	
2	آیا عیار گچ با خاک رس و مرغوبیت مصالح مصرفی کنترل شده است؟	
3	آیا شمشه گیری دیوارها به فواصل یک متر (هم باد بودن آنها در طول کار) کنترل شده است؟	
4	آیا سطوح بتنی که نیاز است قبل از اندود گچ و خاک با ملات ماسه سیمان لکه گیری شود، کنترل شده است؟	
5	آیا رطوبت سطوح قبل از اجرای گچ و خاک کنترل شده است؟	
6	آیا شمشه کشی و صاف و شاقولی اجرا شدن سطح گچ و خاک کنترل شده است؟	
7	آیا اجرای سقف کاذب در صورتی که در سقف از بلوک های پلی استایرن استفاده شده باشد، کنترل شده است؟	
8	آیا شمشه گیری در سقف های تیرچه و بلوک کنترل شده است؟	
9	آیا ضخامت گچ و خاک سقف و بدنه کنترل شده است؟	
10	آیا جفت ها در محل تغییر جنس مصالح و اطراف چهارچوب ها کنترل شده است؟	
11	آیا پر بودن پشت چهارچوب ها با ملات ماسه و سیمان کنترل شده است؟	
12	آیا محل نصب کلید و پریز در ارتفاع مناسب کنترل شده است؟	
13	آیا محل کنج ها و نبشی ها (شاقولی اجرا شدن آن ها) کنترل شده است؟	
14	آیا پر کردن سر لوله های برق جهت جلوگیری از مسدود شدن بررسی شده است؟	
15	آیا اجرای توری مرغی روی سطوح بتنی (تیرها و ستون ها) انجام شده است؟	
16	آیا ادامه داشتن توری مرغی در ناحیه تلاقی ستون و دیوار بررسی شده است؟	
17	آیا اجرای شبکه مش در سطوح دیوارهای برشی قبل از اجرای اندود گچ و خاک انجام شده است؟	
18	آیا از گچ گبتون در تیرها، در قسمت سقف استفاده شده است؟	