


چک لیست



نوع سند: چک لیست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	دسته بندی چک لیست: آرماتوربندی ستون های بتنی	تاریخ تنظیم: 1401/10/07
شماره چک لیست در پلتفرم: 10092	تعداد سوالات چک لیست: 15	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا قطر و فاصله میلگردهای طولی ستون، کنترل شده است؟	
2	آیا چیدمان میلگردهای طولی با توجه به شکل مقطع، کنترل شده است؟	
3	آیا قطر و فاصله خاموت های ستون کنترل شده است؟	
4	آیا قطر و فاصله خاموت ها در محل اتصال تیر به ستون کنترل شده است؟	
5	آیا تغییر 1:6 آرماتورهای طولی ستون در محل تغییر مقطع ستون کنترل شده است؟	
6	آیا طول مهاری میلگردهای طولی در محل قطع میلگردها کنترل شده است؟	
7	آیا طول هم پوشانی میلگردهای طولی در محل قطع میلگردها کنترل شده است؟	
8	آیا محل قطع آرماتور در ناحیه میانی طول ستون کنترل شده است؟	
9	آیا وضع ظاهری میلگردها از نظر زنگ زدگی کنترل شده است؟	
10	آیا تثبیت میلگردهای انتظار طبق محورها کنترل شده است؟	
11	آیا موقعیت ستون در پلان و ارتفاع کنترل شده است؟	
12	آیا نصب صفحات فلزی برای اتصال قطعات فلزی (در صورت لزوم) کنترل شده است؟	
13	آیا تراز روی قالبها کنترل شده است؟	
14	آیا مهار قالبها در کلیه جهات کنترل شده است؟	
15	آیا عدم استفاده از قالبهای فرسوده و عدم استفاده از پرکننده، کنترل شده است؟	