



نوع سند: چک لیست HSE - لند	دسته بندی چک لیست : بازرسی های اساسی سالانه دیگ بخار موتورخانه	تاریخ تنظیم : 1401/11/10
شماره چک لیست در پلتفرم: 10106	تعداد سوالات چک لیست: 17	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا دیگ و متعلقات آن بازرسی شده است؟	
2	آیا بازرسی و تمیز کاری مشعل انجام شده است؟	
3	آیا گشودن درب جلویی و بازمینی آجرهای نسوز بررسی شده است؟	
4	آیا بازرسی آجرهای نسوز درب جلویی و تعمیر آنها در صورت لزوم انجام شده است؟	
5	آیا بستن و آب بندی درب عقبی با واشر نو در صورت لزوم کنترل شده است؟	
6	آیا تمیز کاری و خلاء سازی سمت آتشخوار و لوله دود <b>Breeching</b> صورت گرفته است؟	
7	آیا آجرهای نسوز درب عقبی بازرسی و تعمیر آنها در صورت لزوم انجام شده است؟	
8	آیا گشودن درب عقبی و بازمینی آجرهای نسوز صورت گرفته است؟	
9	آیا در صورت لزوم بستن و آب بندی درب جلویی با واشر نو انجام شده است؟	
10	آیا سیستم هوای پودر کننده (منبع و کمپرسور و سایر) تمیز شده است؟	
11	آیا همه واشرهای دریچه بازدید و تعویض شده است؟	
12	آیا در صورت لزوم کارکرد کنترلرها و همبندها و تنظیمات بررسی شده است؟	
13	آیا کارکرد بادزن بررسی شده است؟	
14	آیا کنترل های آب تغذیه بررسی شده است؟	
15	آیا در صورت امکان مشعل روشن و کاراندازی دیگ و نشت یابی دربها انجام می شود؟	
16	آیا کیفیت احتراق و تنظیم آن (در صورت لزوم) بررسی شده است؟	
17	آیا نتایج بازرسی مورد بازنگری قرار گرفته است؟	