

چک لیست



نوع سند: چک لیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران	دسته بندی چک لیست: اتصالات فولادی	تاریخ تنظیم: 1401/11/25
شماره چک لیست در پلتفرم: 10137	تعداد سوالات چک لیست: 16	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا جزئیات اتصالات ساده تیر به ستون شامل مشخصات نشیمن، اتصال جان، فاصله مونتاژ و جزئیات جوش های مربوطه تهیه شده است؟	
2	آیا جزئیات اتصال ساده گیردار تیر به ستون شامل ورق های روسری، زیرسری، اتصال جان و مشخصات جوش های مربوطه تهیه شده است؟	
3	آیا وجود مهار بال فشاری در اتصال صلب کنترل شده است؟	
4	آیا مشخصات مقاطع بادبندی و اتصالات آن ها شامل مشخصات صفحه و جوش ها به تیرها و ستون ها به صورت مناسب و براساس زاویه واقعی بادبند تهیه شده است؟	
5	آیا جزئیات صفحه ستون شامل مشخصات صفحه، میل مهارها، سخت کننده ها، جوش ها و ... تهیه شده است؟	
6	آیا جزئیات اتصالات تیر به تیر و مشخصات جوش های مربوط به آن تهیه شده است؟	
7	آیا جزئیات وصله ستون ها شامل محل وصله، ابعاد و اندازه ورق های وصله، مشخصات وسایل اتصال و ... تهیه شده است؟	
8	آیا جزئیات وصله تیرها و مشخصات جوش های آن تهیه شده است؟	
9	آیا جزئیات اتصالات تیرهای مورب و مشخصات جوش های مربوط به آن تهیه شده است؟	
10	آیا کنترل چشمه اتصال انجام شده است؟	
11	آیا ورق های مضاعف و پیوستگی در نظر گرفته شده است؟	
12	آیا در گره اتصال بیش از یک تیر به یک وجه ستون وارد شده است؟	
13	آیا کنترل تیر قوی و ستون ضعیف در قاب های شکل پذیر ویژه انجام شده است؟	
14	آیا سقف کرمیت طراحی شده است؟	
15	آیا برشگیرهای دیوار طراحی شده است؟	
16	آیا دیوار برشی فولادی طراحی شده است؟	