


چک لیست



منبع سند: چک لیست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (معاونت فنی و نظارتی)	دسته بندی چک لیست: راه‌های ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری	تاریخ تنظیم: 1401/12/04
شماره چک لیست در پلتفرم: 10182	تعداد سوالات چک لیست: 7	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا در محل گودهایی با عمق بیش از 6 متر، برای هر شش متر، یک سکو یا پاگرد برای نردبان‌ها، پله‌ها و راه‌های شیبدار، پیش‌بینی شده است؟	
2	آیا عرض حداقل 4 متر برای معابر و راه‌های شیبدار ماشین‌رو، در نظر گرفته شده است و معابر از این طرفین به موانع محکمی نصب شده‌اند؟	
3	آیا در محل گودبرداری، نفری به عنوان مسئول نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها و ماشین‌آلات، گماشته شده است؟	
4	آیا برای اطلاع کارگران و سایر افراد، علائم هشداردهنده در معبر ورود و خروج کامیون‌ها و ماشین‌آلات نصب گردیده است؟	
5	آیا پستی و بلندی راه‌های شیبدار و معابری که در زمین‌های سخت ساخته می‌شوند، از بین برده شده است؟	
6	آیا افرادی که در عملیات گودبرداری و حفاری به کار گمارده می‌شوند، دارای تجربه کافی هستند؟	
7	آیا افراد ذیصلاح بر کار کارگران حفار نظارت دارند؟	