


چک لیست



تاریخ تنظیم: 1401/12/06	دسته بندی چک لیست: ایمنی در استفاده از مایعات قابل اشتعال	منبع سند: چک لیست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (معاونت فنی و نظارتی)
تعداد صفحات چک لیست: 1	تعداد سوالات چک لیست: 6	شماره چک لیست در پلتفرم: 10195

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا دقت می شود که قبل از سوخت گیری، موتور ماشین آلات ساختمانی خاموش شود و از ریختن مواد سوختی روی آگروز و قسمت های داغ موتور جلوگیری گردد؟	
2	آیا مایعاتی که نقطه شعله زنی آنها کمتر از 7 درجه سلسیوس می باشد، به صورت محدود در ظرف های کمتر از 18 لیتر و داخل ظروف حفاظت شده نگهداری شده اند؟	
3	آیا خروجی و سر ریز مخازن سوخت در جایی تعبیه شده است که موارد مذکور روی موتور، آگروز، تابلو، کلید برق، باطری و سایر منابع ایجاد جرقه ریخته نشود؟	
4	آیا از به کار بردن وسایل تولید جرقه یا شعله در جایی که بخار مایعات قابل اشتعال وجود دارد، جلوگیری به عمل آمده است؟	
5	آیا ظروف محتوی مایعات سریع الاشتعال از جنس نسوز و نشکن و دارای درب محکم و نیز برچسب می باشد؟	
6	آیا از ریختن و یا نشت مایعات قابل اشتعال در معابر و مجاری عمومی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، آتش سوزی و انفجار جلوگیری به عمل آمده است؟	