


چک لیست



تاریخ تنظیم: 1401/10/13	دسته بندی چک لیست: ارزیابی وضعیت ایمنی (راه پله)	نوع سند: چک لیست دانشگاه علوم پزشکی شیراز-اداره سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تعداد صفحات چک لیست: 1	تعداد سوالات چک لیست: 17	شماره چک لیست در پلتفرم: 10023

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا کلیه پلکانها، سکوها و پاگردها استحکام کافی داشته و تحمل فشار و سنگینی بارهای عادی را دارا می باشند؟	
2	آیا پلکان از مصالح غیر لغزنده است؟	
3	آیا عرض راهروها حداقل 60 سانتی متر است؟	
4	آیا کف پلکان حداقل 33 سانتی متر است؟	
5	آیا عرض پلکان ها حداقل 90 سانتی متر است؟	
6	آیا ارتفاع پله حداقل 14 و حداکثر 20 سانتی متر است؟	
7	آیا کلیه پله های یک پلکان دارای عرض مساوی و ارتفاع مساوی می باشند؟	
8	آیا شیب راه پله حداقل 30 درجه و حداکثر 50 درجه است؟	
9	آیا عرض پاگرد در حدود 110 سانتی متر است؟	
10	آیا اختلاف سطح بین دو پاگرد کمتر از 3/7 متر است؟	
11	آیا عرض پلکان بر اساس مقررات ملی ساختمان متناسب با بار جمعیت ساختمان می باشد؟	
12	آیا کلیه پلکان ها از طرف پر نگاه به وسیله نرده های مخصوص پلکان حفاظت می شوند؟	
13	آیا نرده های حفاظتی دارای مقاومت و استحکام لازم می باشند؟	
14	آیا ارتفاع نرده های پلکان حداقل 75 سانتی متر می باشد؟	
15	آیا در تمام طول پلکان ها یک فاصله عمودی آزاد در حدود قد انسان تعبیه شده است؟	
16	آیا صدای آژیر حریق در پله ها شنیده می شود؟	
17	آیا پلکان مجهز به سیستم روشنایی خودکار می باشد؟	