


چک لیست



نوع سند: چک لیست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران	دسته بندی چک لیست: درهای مقاوم در برابر حریق	تاریخ تنظیم: 1401/10/15
شماره چک لیست در پلتفرم: 10032	تعداد سوالات چک لیست: 8	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا طبق ضوابط، سازمان پروژه مجاز به استفاده از درب‌های چوبی توپر به ضخامت 5 سانتی متر می‌باشد؟	
2	آیا درب‌های منصوبه دارای گواهینامه فنی معتبر که به تأیید سازمان رسیده است می‌باشند؟	
3	آیا درب‌های منصوبه به صورت کامل دودبند می‌باشند؟	
4	آیا درب‌های منصوبه مجهز به تمامی یراق آلات الزامی شامل؛ لولا، دستگیره پانیک، چک خود بسته شو و نوار درزبند می‌باشند؟	
5	آیا الزامات مربوط به آستانه درب‌های مقاوم حریق طبق بند 3-6-4-2-16 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان رعایت شده است؟	
6	آیا محدودیت‌های ابعادی درب‌های منصوبه طبق مفاد مندرج در گواهینامه آن رعایت شده است؟	
7	آیا درب‌های منصوبه دارای پنجره دید می‌باشند؟	
8	آیا محدودیت‌های ابعادی پنجره‌های دید درب‌های منصوبه طبق مفاد مندرج در گواهینامه آن رعایت شده است؟	