


چک لیست



نوع سند: چک لیست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز	دسته بندی چک لیست: تجهیزات اطفایی آبی ثابت	تاریخ تنظیم: 1401/10/14
شماره چک لیست در پلتفرم: 10038	تعداد سوالات چک لیست: 8	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا کارگاه مجهز به سیستم تر (جعبه فایرباکس یا هوزریل) فعال و قابل بهره‌برداری می‌باشد؟	
2	آیا مکان نصب جعبه‌های آتش‌نشانی در معرض دید قرار دارند؟	
3	آیا تعداد و چیدمان جعبه‌های آتش‌نشانی به نحوی است که تمام مکان‌ها را تحت پوشش قرار دهد؟	
4	آیا جعبه‌های آتش‌نشانی، متصل به منبع ذخیره اختصاصی آب آتش‌نشانی می‌باشند؟	
5	آیا مخزن آب آتش‌نشانی در پشت‌بام به صورت فنی (شاسی‌بندی و تسمه‌کشی) اجرا شده است؟	
6	آیا ساختمان مجهز به سیستم خشک آتش‌نشانی قابل بهره‌برداری می‌باشد؟	
7	آیا سیستم خشک در تمامی نقاط کارگاه امتداد دارد؟	
8	آیا امکان حضور خودروهای آتش‌نشانی در تمامی ساعات شبانه‌روز تا مجاورت شیرخشک ورودی کارگاه وجود دارد؟	